



## SK technické posúdenie

**SK TP – 21/0046 – verzia 01**  
**z 07/10/2021**

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Obchodný názov výrobku:**

Poistné ventily

**Druh výrobku:**

Armatúry

**Výrobca:**

SLOVARM, a.s.  
IČO: 35792680  
Dolná 1259/2  
907 01 Myjava  
Slovenská republika

**Miesto výroby:**

SLOVARM, a.s.  
Dolná 1259/2  
907 01 Myjava  
Slovenská republika

**Typ/variant a zamýšľané použitie  
stavebného výrobku:**

Poistný ventil T-3160 DN 15 – DN 20, kotlový poistný ventil T-3261 FF, MF DN 15 – DN 20.

Poistný ventil sa používa pre tlakové elektrické ohrievače v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do maximálneho pracovného tlaku 0,6 MPa a teploty 90 °C. Kotlový poistný ventil sa používa pre ochranu kotlov ústredného kúrenia pred poškodením alebo zničením pri zvýšení tlaku v systéme nad nastavenú hodnotu.

**Dátum vydania  
SK technického posúdenia:**

07. 10. 2021

**SK technické posúdenie obsahuje:**

12 strán vrátane 4 príloh

