

## SK technické posúdenie

**SK TP – 21/0047 – verzia 01**  
**z 28/10/2021**

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

<b>Obchodný názov výrobku:</b>	Bezhalogénová káblková elektroinštalčná lišta s príslušenstvom
<b>Druh výrobku:</b>	Príslušenstvo káblov
<b>Výrobca:</b>	Dietzel GmbH IČO: FN 100672 y 1. Haidequerstraße 3-5 A-1111 Wien Rakúsko
<b>Miesto výroby:</b>	JSL Material Electrico SA IČO: 336745018 Rua Mario Castelhana, no. 3, Zona Industrial de Queluz De Baixo 2730-120 Queluz De Baixo Portugalsko
<b>Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:</b>	Používa sa na ukladanie, prípadne aj na elektricky ochranné oddelenie izolovaných vodičov, káblov a prípadne ďalších zariadení v inštaláciách elektrických a/alebo komunikačných systémov na účel, na ktorý sa vzťahujú predpisy o protipožiarnej bezpečnosti na šírenie plameňa a predpisy o nebezpečných látkach na obsah halogénových prvkov. Maximálne napätie týchto inštalácií je 400 V striedavého napätia a 500 V jednosmerného napätia. Požiadavky z hľadiska elektrotechnických predpisov týmto dokumentom nie sú dotknuté.
<b>Dátum vydania SK technického posúdenia:</b>	28. 10. 2021

**SK technické posúdenie obsahuje:**

13 strán vrátane 4 príloh

