

SK technické posúdenie

SK TP – 14/0049 – verzia 02
z 28/04/2023

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodný názov výrobku:	Systém SUPERLIT GRP CFW
Druh výrobku:	Rúry, tvarovky a kompletizačné prvky zo sklenených laminátov (GRP) na báze nenasytenej polyesterovej živice (UP) vystuženej sklenenými vláknami, spojitо navíjané (CFW)
Výrobca:	Superlit Boru Sanayi A.Ş. IČO: 302 285 Cumhuriyet Cad. No 155/3 Harbiye 34367 Istanbul Turecko
Miesto výroby:	Superlit Boru Sanayi A.Ş. Karaçali Mah. Düzce Cd. No:60/60A 81900 Kaynaşli/Düzce Turecko
Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Systém SUPERLIT GRP CFW od DN 300 do DN 2 400, od PN 1 do PN 32, SN 2 500, SN 5 000, SN 10 000, SN 12 500 a vyššie sa používa na tlakové a beztlakové gravitačné aplikácie pri budovaní kanalizačných a stokových sietí a iných systémov okrem pitnej vody.
Dátum vydania SK technického posúdenia:	28. 04. 2023
SK technické posúdenie obsahuje:	20 strán vrátane 3 príloh
SK technické posúdenie nahrádza:	SK TP – 14/0049 vydané 15. 04. 2014